

Результаты исследования качества питьевой воды из ЦСВ СП " Деревня Крисаново-Пятница" Барятинского р-на за 2024г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
23.04.24.	д. Крисаново-Пятница, ул. Центральная, д. 14	2	2	0	20,3	3,23	1,3	0,68	0,066	0,69	1,6	5,8
01.02.24.	д. Добрая, ул. Пролетарская, 1	6,2	0	0	0,73	0,22	9,9	1,7	0,053	0,3	2,2	7
08.04.24.	д. Плетни, ул. Молодежная, д. 17	3,4	1	0	4,31	0,53	15	<0,1	0,0038	0,47	1,3	4,6

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Ю.А. Сорокина

